

! Prevoir tableau OPTIMO 605 et cables categorie 6 pour les RJ.

Dalle tradizionali

HSD 2.70m

Faux Plafond à 2.60m


Chape 31 cm

Neutre CEDAT de 120 mm
(expression - étoile) -



• Prévoir sorties
de fil en attente
avec
disjoncteur dans
le T.E.

- Prévoir un lave-main avec sécheuse.

→  Suivre
plans de cuisine
(à fournir).

- Déplacer PC sous commande VR

• Porte avec ocul^Δus.

(1) Décaler cloison de 7 cm + agrandir grime technique
(2) Prévoir attentes L.L. dans WC -

LEGENDE ELECTRIQUE APPARTEMENTS

	Tableau électrique d'abonné sur goulotte	
	Interrupteur simple allumage	h:1.10m
	Interrupteur Simple Allumage à Voyant	h:1.10m
	Double va et vient	h:1.10m
	Va et vient	h:1.10m
	Bouton Poussoir	h:1.10m
	Sortie de fils en plafond	En plafond
	Douille DCL cloison SDB	h:2.05m
	Douille DCL mur SDB	h:2.05m
	Applique Type 4	h:2.10m
	Douille DCL cloison pièces	h:1.60m
	Douille DCL mur pièces	h:1.60m
	Prise de courant 2x10/16A+terre étanche	h:0.30m
	Prise de courant 2x10/16A+terre	h:0.30m
	Prise de courant spécialisée 20A+terre 0.B.V/J.2.5"	h:0.50m
	Prise de courant spécialisée Lave Linge 20A+terre V.B.V/J.2.5"	h:0.50m
	Sortie de Câbles 32A	h:0.50m
	Prise téléphone Série 298	h:0.30m
	Prise télévision 19VATC	h:0.30m
	Liaison équipotentielle	h:0.30m
	Portier Vidéo SYT 2P 8/10"	h:1.20m
	Moteur volet roulant	voir détail
	Thermostat 1 Tube N°81 bus + 1 Tube N°81a R.B.N.V/J. (Voir Détail)	h:1.20m
	N°91 Thermostat Ch1 R.B.V.V/J. (Voir Détail)	h:1.20m
	N°92 Thermostat Ch2 R.B.M.V/J. (Voir Détail)	h:1.20m
	N°93 Thermostat Ch3 R.B.Bic.V/J. (Voir Détail)	h:1.20m
	N°80 Nourrice+Comptage Chauffage R.B.N.V/J.1.5" + Cable Bus (Voir Détail)	h:0.60m
	N°79 Comptage Eau Cable Bus (Voir Détail)	h:0.60m
	Sèche Serviettes	h:0.70m
	Boîte de dérivation Prévoir trappe de visite 20x20	En plafond

Chantier :

433 JARDIN BACCARA

Désignation :

Implantations Electriques

Logement A308-309

Electricité
Chauffage électrique



Agence de Lyon : 27, rue Louis Saillant - 69120 Vaulx en Velin
Tel : 04.72.04.88.10 - Fax : 04.72.04.52.07 - E-mail : m2er@m2er.fr

[illegible]